

【簡易点検表】

フロン排出抑制法により 3 か月に 1 回以上の簡易点検を行い、記録を保存することが法律で義務づけられています。この簡易点検表は、機器を設置してから廃棄した後も 3 年間保存することになっていますので大切に保管してください。

- ＜簡易点検時の注意事項＞
- ・安全で容易に点検できる範囲で確認してください。
 - ・製品のカバー等、ネジは外さないでください。
 - ・簡易点検で不具合が確認された場合は、購入先に連絡してください。

点検項目	機器の異常振動・異常運転音（安全で容易に点検できる範囲の確認）
	機器及び機器周辺の油のにじみ（安全で容易に目視できる範囲の確認）
	機器のキズの有無、凝縮器の腐食、錆びなど（安全で容易に目視できる範囲の確認）
	除湿運転中の蒸発圧力計の指針が緑色範囲内であること（蒸発圧力計で確認）

設置場所		電話番号					
メーカー名		製造番号					
製品型式		管理番号					
圧縮機	k W × 台	冷媒種類	R-134a	R-410A	R-407C	R-22	R-12
冷媒封入量	g						

点検日（年月日）				
点検者名				
点 検 項 目				
1. 機器周囲				
周囲温度	℃	℃	℃	℃
機器周囲整理整頓	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清掃（否の場合）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）
点検・修理スペース	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
周囲の異常振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
2. 機器外観				
カバー等の汚れ・錆	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清掃（否の場合）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）
異常振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
凝縮器フィルタ（有・無）汚れ	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清掃（否の場合）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）
凝縮器汚れ	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清掃（否の場合）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）
凝縮器状態 油のにじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
腐食	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
オートドレントラップ作動 注）	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
清掃（否の場合）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）	（実施・未実施）
3. 機器内部				
異常音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
蒸発圧力計（緑色範囲内確認） 注）	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
特記事項				

注）除湿運転状態で確認して下さい